



检测报告

报告编号：FZ/H21S046

检测类别：委托检测

项目名称：外送雨水检测

委托单位：徐州燃烧控制研究院有限公司



江苏方正环保集团有限公司

检测中心地址：徐州市泉山区黄河南路60号

电话：0516-82365299 邮件：fzhbjczx@163.com

检测检验专用章

2021年5月28日



检测 报 告

委托单位	徐州燃烧控制研究院有限公司	地 址	徐州经济技术开发区宝莲寺路16号
联系人	侯鸿鹏	电 话	15252002592
受检单位	/	地 址	/
样品类别	废水	送样人	侯鸿鹏
送样日期	2021.05.15	分析日期	2021.05.15-2021.05.17
检测目的	委托检测		
检测内容	废水：pH值、悬浮物、化学需氧量		
检测仪器	见附件1		
检测依据	见附件2		
结 论	委托单位送样，不对分析结果进行评价。		
备 注	实验室仅对收到样品出具的结果负责。		

编 制： 赵妍妍

审 核： 朱颖

签 发： 周生乐

检验检测专用章



签发日期： 2021 年 5 月 28 日

正环
★
检验

检测结果

表1 废水

送样时间	2021-05-15	
样品原标识	雨水	
实验室编号	B21WS049Sw01-1	
检测项目	单位	检测结果
pH值	无量纲	7.42
悬浮物	mg/L	ND
化学需氧量	mg/L	5
样品状态	无色、微味、无浮油	
备注	“ND”表示检测结果低于方法检出限，悬浮物检出限为4mg/L。	



附 件

附件1 主要检测仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
pH测定仪	PHS-3E	FZ/SY002
电子天平	ME 104E	FZ/SY006
电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	FZ/SF008

附件2 本次检测的依据

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
废水	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

以下空白。

